

监理日志

日期: 2022 年 11 月 05 日

天气 多云。

星期 六

气温 10℃-19℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾往返 241 公里,巡查泗县变装 3 处,巡查发现有一户局部烟件板面平整度不满足 GB 50794-2012 规范要求,已现场立即要求进行调查并旁站完成。其余户部位均满足设计及规范要求,现场安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天现场共有 64 人在安装施工。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴