

监理日志

日期: 2022 年 11 月 24 日

天气 阴。

星期 二、

气温 11℃-17℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日自驾往返 257 公里,巡查泗县安装施工现场 3 处,巡查发现有一户组件板面角度不符合要求,已现场要求立即进行调查并整改完成,其余 2 户及调查后一户安装质量基本满足设计及相关规范要求。施工现场安全受控。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今日各场共有 64 人在安装施工。
本日现场监理工作人员	祁俊兴	
记录人: 祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 祁俊兴	