

监理日志

日期: 2022 年 6 月 5 日

天气 多云。

星期 12

气温 23℃-35℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾往返135公里,巡查埇桥区、支架、组件、 及电气安装3处,巡查发现安装工艺及质量满足 设计及相关规范要求,有一户支架为单边接地 已要求必须再增加一处,做到双接地,并离站 在改完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	埇桥区、砀山县、泗县、灵璧县有安装 人员共147人。前期安装完成的消缺 作业人员32人,共计179人。
本日现场监理工作人 员	郭俊兴	
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴