

监理日志

日期: 2022 年 6 月 20 日

天气 晴。

星期 一

气温 23℃-39℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	自驾车往返135公里,巡查已完成的电气 安装5户,巡查发现有一户支架接地安装接 地极布置不符合要求,已要求施工单尽快完 成整改,并再次报验。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能 源科技有限公 司	因气温过高,已全线暂停施
本日现场监理工作人 员	郭俊兴	
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴