

监理日志

日期：2022 年 8 月 28 日

天气 阴转小到中雨

星期 19

气温 20℃-26℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返 221 公里，巡查埇桥区安装施工现场 5 处，巡查发现安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规范规程要求。施工现场安全防护措施基本布置到位，安全受控。有一户组件板面平整度不符合要求，已现场督促完成整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	埇桥区、碭山县、灵璧县、泗县施工 安徽俊能新能源科技有限公司 现场人员统计有 107 人在安装施工。
本日现场监理工作人员	郭俊志	
记录人：	郭俊	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊志