

监理日志

日期: 2022 年 11 月 04 日

天气 多云。

星期五

气温 7℃-18℃

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日自驾车往返253公里,巡查泗县安装现场3处,巡查发现有一户有个别站位支架紧固不到。已现场要求立即对支架所有支架紧固螺栓进行检查重新进行紧固并旁站完成。现场安全受控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今日现场共有64人在现场安装施工。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴	