

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 8 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 28℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 天富龙 201 厂房加围. 102 厂房加围巡视检查. 2. 天富龙 101 组件安装巡视检查. 3. 天富龙 102 支架安装巡视检查. 4. 监理例会. 安全例会. 5. 施工日报审批. 6. 安全文明施工巡视检查. 7. 疫情严重, 严格落实防疫措施.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	加围切割作业不使用简易插排, 已要求施工单位立即整改. 再使用违规电源, 将对施工单位进行考核.	
本日现场监理人员		阮大伟
记录人: 阮大伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰

