

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 19 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 27℃ - 34℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 天富龙 101、102 厂房加固巡视检查。 2. 天富龙桁架安装巡视检查。 3. 天富龙 101、102 逆变器箱体制作安装。 4. 天富龙组件组串巡视检查。 5. 威莱化纤厂房支架安装巡视检查。 6. 施工日报审批。 7. 安全文明施工巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	桁架支腿紧固螺栓松动整改不合格, 已要求施工单位重新整改, 整改完成后经合格后再报复检。	
本日现场监理人员		阮伟
记录人: 阮伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 阮志

