

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 17 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 27℃ - 35℃

工程名称: 扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 天富龙监控设施安装巡视检查. 2. 威英化所交流电缆敷设检查. 3. 安全文明施工巡视检查. 4. 施工日报报审审批.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	常州工程有智慧么能司	1. 天富龙监控系统硬件设施全部安装完成. 2. 威英化所交流电缆敷设完成(80%). 3. 安全文明施工措施落实. 4. 总包2人, 电气工人6人.
其它事项	威英化所过路电缆管绑扎不牢固, 已要求施工单位重新绑扎固定.	
本日现场监理人员		孙大伟
记录人: 孙大伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

