

监 理 日 志

日期: 2022 年 2 月 25 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 4-17℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场安全检查 2. 要求施工人员正确佩戴安全帽 3. 检查安装的组件, 发现有个别压块缝隙较大, 现场要求调整 4. 检查光伏支架质量	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 支架底座开孔安装 2. 组件安装 3. 支架到场
其它事项	无	
本日现场监理人员	周玉荣	
记录人: 周玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜忍松	



扫描全能王 创建