

监 理 日 志

日期: 2022年 3月18日

星期: 五

天气: 阴

气温: 7-14℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 要求施工人员在清理开孔后的铁屑。 2. 检查直流电缆敷设 3. 给业主汇报现场施工情况 4. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 桥架开孔。 2. 直流电缆敷设。 施工人数: 3人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜卫峰

