

监 理 日 志

日期: 2022年 3月 18日

星期: 五

天气: 晴

气温: 6-13℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 检查直流电缆敷设, 2. 要求施工人员正确佩戴安全帽及口罩,做好个人防护. 3. 要求清理桥架内铁屑. 4. 资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 电缆桥架开孔. 2. 直流电缆敷设. 施工人员: 3人.
其它事项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜万栋

