

监 理 日 志

日期: 2022年 3月 24日

星期: 四

天气: 多云

气温: 11~18℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查桥架内直流电缆固定 2. 要求施工人员佩戴口罩, 做好个人防护 3. 发现桥架安装卡扣部分有松动, 要求用自攻螺丝或不锈钢扎带固定。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 屋面电缆穿管固定 2. 直流电缆MC4接头制作 施工人数: 3人
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召标

