

监 理 日 志

日期: 2022年 3 月 40 日

星期: 三

天气: 多云
气温: 10-22℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 直流电缆 MC4 接头制作, 发现有 1 个接头未紧固到位, 要求整改, 并做好防水。 2. 检查新架盖板安装 3. 确认机房到配电房开孔方案。 4. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 直流电缆 MC4 接头制作。 2. 交流电缆进机房位置开孔。 施工人数: 3 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召林

