

监 理 日 志

日期: 2022年 4月 1日

星期: 五

天气: 晴

气温: 13-20℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 要求施工人员在电缆穿管处做好密封防护。 2. 要求对电缆头进行包扎, 以免电缆井内井水进入。 3. 要求施工人员正确佩戴安全帽。 4. 资料整理。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	上海道发能源科技有限公司	1. 交流电缆敷设。 2. 机房至配电房墙壁开孔。 施工人数: 3人	
其它事项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜双梅	

