

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 11 日

星期: 一

天气: 晴
气温: 18-33℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 下墙及后电缆敷设, 检查进场吊车司机操作证, 安全旁站及后电缆敷设. 2. 机房内桥架盖板安装, 要求登高人员佩戴安全带. 3. 检查及后电缆进机房部位防火封堵. 4. 资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	1. 及后电缆敷设. 2. 机房内电缆固定, 桥架盖板安装. 3. 屋面施工垃圾清理. 施工人数: 32, 吊车 1 台
其它事项	无	
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人: 南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜君标	

