

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 18 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 12-19℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查组串线 MC4 接头连接。 2. 交流电缆头制作, 要求配备瓦压器。 3. 检查交流头制作。 4. 资料整理。	
施 工 情 况	施工单位 上海道发 能源科技 有限公司	施工内容及进度 1. 逆变器交流电缆连接。 2. 组串线 MC4 接头制作。 施工人数: 3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		周业荣
记录人: 周业荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召栋

