

监 理 日 志

日期: 2022 年 4 月 20 日

星期: 三

天气: 晴
气温: 17-26℃

工程名称: 常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查逆变器组串电压。 2. 桥架盖板有个别脏污, 现场要求整改。 3. 检查清洗水管铝制胶带。 4. 要求施工人员正确佩戴安全帽。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发 能源科技 有限公司	1. 屋面桥架盖板安装。 2. 直流电缆组串电压测试。 施工人数: 3人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召标

