

江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 03 月 15 日	阴	12°—20°	辛国顺	淮安市淮安区	7	1 人

施工 单位		施工内容	
四川 垚州 建设 工程 有限 公司	施 工	1. 屋面电缆桥架固定及盖板安装。	
		2. 屋面组件安装固定及夹具安装固定。	
		3. 光伏逆变器至配电房并网柜交流电缆敷设。	
		4. 防雷接地扁铁焊接固定。	
	情 况	施工进度	
		完成进度	是否与计划进度一致
		导轨安装完成 100%	
		组件安装完成 100%	
		电缆桥架安装完成 100%	
		直流电缆敷设完成 100%	
		交流电缆敷设完成 100%	
		通讯电缆敷设完成 0%	
		接地环网焊接完成 100%	
逆变器安装调试 50%			
并网柜安装 100%			

现场问题及材料到场情况										
监理工作情况 因监理人员行程码带星号，园区要求不能进入厂区。										
明日工作计划										
监理文件资料及整改情况										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">文件编号</th><th style="width: 25%;">文件标题</th><th style="width: 25%;">接收单位</th><th style="width: 20%;">是否回复</th><th style="width: 20%;">是否整改</th></tr> <tr> <td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">/</td></tr> </table>	文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	/	/	/	/	/
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改						
/	/	/	/	/						
记录人： 总监理工程师： 项目监理机构（章）										