

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-005

时间	2022年04月17日 星期日	天气：晴	气温：12~18℃
一、施工进度情况： 支架夹具吊装，施工人员8人。 监理工作情况 编制前期监理资料，支架材料吊装旁站。 二、安全作业执行情况检查 存在问题： (1). 没向监理部报送材料设备吊装专项方案。 (2)没向监理部报送吊装设备有效检测报告（含司机资格证）及安全员资格证。 (3) 现场没有设置警戒桩、警戒线和安全警示标识。 要求两天内整改完成报送监理审核。 三、其他情况： 无			

记录人	赵文渠