

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-038

时间	2022年05月20日 星期：五	天气：晴	气温：18-~26℃
一、施工进度情况： 车棚直流电缆敷设，组件安装，北侧屋面组件安装直流电缆敷设。 二、监理工作情况 检查车棚组件安装时发现中压块边压块安装松动、歪斜和搭扣小，已要求整改，下午检查已整改完成。 三、安全作业执行情况检查 安全状态可控。 四、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		