

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 04 日

天气：多云

星期：一

温度：7/20℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场 2#基础环网接地防腐、钢筋绑扎、立模、预制舱基础砌砖进行巡视； 2、对支架、组件安装检查，发现局部后立柱螺栓未紧固和檩条不平直等问题，现场要求施工方立即进行整改； 3、对三厂屋顶直流电缆展放、接地扁铁焊接检查。 4、整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电力科技 有限公司	1、员工楼 L 栋屋面支架、组件安装，三厂屋面直流电缆展放、接地扁铁焊接； 2、预制舱基础砌砖； 3、2#箱变基础钢筋绑扎、立模； 4、二次室水管改造。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘德文	
记 录 人： 刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	