

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 09 日

星期：六

天气：晴

温度：14/31℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对现场预制舱、3#箱变结构柱、梁拆模、粉刷检查； 2、三厂屋面组件安装巡视，现场发现个别压块螺栓未紧固，现场要求施工人员立即进行整改； 3、二厂屋顶桥架、逆变器安装检查；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电 力 科 技 有 限 公 司	1、三厂屋面组件安装； 2、二厂屋面桥架、逆变器安装； 3、预制舱、3#箱变结构柱、梁拆模、粉刷； 4、二厂爬梯安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：