

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 01 日

星期： 日

天气：多云

温度：12/20℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一厂屋面直流电缆头搪锡 MC4 安装检查，符合要求； 2、彩钢瓦屋面组件吊装、分散旁站； 3、用户侧并网柜停电接线巡视； 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电 力 科 技 有 限 公 司	1、用户侧并网柜停电接线； 2、一厂屋面电缆头搪锡 MC4 安装、绑扎。 3、大仓库彩钢瓦屋面组件吊装、分散。 施工 24 人。
其 它 事 项	施工方老板、业主方王廷璋来项目。	
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：