

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 28 日

星期：六

天气：多云

温度：20~25℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、二厂屋面组串接地安装，环网接地焊接安装巡视检查； 2、变压器厂家整改检查； 3、员工宿舍楼桥架盖板安装巡视； 4、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电 力 科 技 有 限 公 司	1、二厂屋面组串接地安装，环网接地焊接安装； 2、变压器厂家整改； 3、员工宿舍楼桥架盖板安装； 施工人员 9 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：