

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 07 日

天气：多云

星期：二

温度：24/13℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、检查施工人员防疫码情况； 4、检查储能柜基础支模，符合设计要求； 5、旁站储能柜基础浇筑及槽钢预埋，符合设计要求 6、巡视电缆沟开挖； 7、巡视 6#接地环网焊接； 8、巡视电缆桥架内防火封堵； 9、巡视 3#组串接入逆变器（2 台）；	
施 工 情 况	施 工 单 位 宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1、防疫和安全等事宜。 2、储能柜基础支模、基础浇筑及槽钢预埋、电缆沟开挖。 3、6#接地环网焊接。 4、电缆桥架内防火封堵。 5、3#组串接入逆变器。
其 它 事 项	防 疫 防 控 工 作 正 常 ， 无 安 全 隐 患。	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈 渝	
记 录 人： 陈 渝	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 	