

监 理 日 志

日期: 2022年 06 月 22 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 15℃ - 25℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	检查乙烯仓库屋面夹具安装, 符合要求 存在问题: 1. 导线包装塑料薄膜未及时收集清理. 2. 仓库南坡屋顶无安全围挡(栏杆), 施工人员在屋顶采取安全措施作业存在较大安全隐患, 督促施工单位整改.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	今日乙烯仓库屋面夹具安装. 施工人数 5 人, 监护一人.
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊军	

