

监 理 日 志

日期: 2022年 06月 24日

天气: 多云

星期: 五

气温: 25℃ - 25℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查聚乙烯、聚丙烯两个仓库屋面类型、荷载要求, 经检查符合相关要求。 2. 屋面防水层安全等级符合设计要求。 3. 对厂房防水单位检查, 发现防水层未按图施工, 且对防水层施工质量进行现场检查, 发现问题及时整改。	
施 工 情 况	施工单位 石家庄科林电气设备有限公司	施工内容及进度 聚乙烯、聚丙烯两个仓库屋面上人进行防水层、荷载要求。 防水层施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	

