

监 理 日 志

日期: 2022年 06月 27日

天气: 多云

星期: 一

气温: 24℃ - 25℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	检查两个仓库屋面夹具、导轨安装, 发现个别导轨安装位置不到位, 现场要求施工人员进行调整, 并要求对已安装完的导轨进行调整。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	光伏施工人员10人。 监工一人。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平	

