

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 06日

天气: 多云

星期: 二

气温: 26℃ 34℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	检查11#综合楼防雷接地安装, 发现防雷接地线未按图施工, 现场要求整改到位并求施工单位进行整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	施工人: 无安全交底及签字。 对施工单位现场负责人汇报, 并要求施工单位管理人员到位。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李信平

