

监 理 日 志

日期: 2022年 07月 07日

天气: 多云 暴雨

星期: 四

气温: 26℃ - 32℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监理工作情况	上午检查, 01#综合仓库屋面夹贝, 导轨安装, 经检查符合设计要求, 验收合格。初装±4mm 翻浪 110mm (每箱1片), 安装2片 齐全, 并见无损伤 破坏等。	
施工情况	施工单位 石家庄科林电气设备有限公司	施工内容及进度 马田2# 01#综合仓库屋面夹贝, 导轨安装, 经上人, 下午暴雨, 未施工。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李修平	

