余姚市姚江科技投资开发有限公司(一期)615.6KWP分布式光伏发电项目监理日志

日期	天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022年06月14日	多云	20°—30°	辛国顺	宁波市余姚市	6	1人

施工					施工	内容			
单位									
	施	1、3号楼、4号楼、6号楼防雷接地扁铁焊接。							
		2、6号楼电缆桥架分散连接安装固定。							
		3、6号楼光伏逆变器支架焊接固定、逆变器安装固定。							
	エ	4、6号楼组串直流电缆敷设穿管保护绑扎。							
浙江									
阳明		施工进度							
电力	情	完成进度	Ę			是否与计划进度一	一致		
建设		水泥墩安	装完成 10	00%					
有限		光伏支架	只(导轨)	安装完成 100%					
公司	况	组件安装完成 100%							
		电缆桥架	安装完成	约 20%					
		直流电缆	數设完成	0%					
		交流电缆	敷设完成	0%					
		通讯电缆	敷设完成	0%					
		接地环网	焊接完成	约 50%					
		逆变器妄	装调试 09	6					
		并网柜安	栄 0%						
TH 17 17	. DE 77		h vi						

现场问题及材料到场情况

监理工作情况

- 1. 检查巡视 3 号楼、4 号楼、6 号楼防雷接地扁铁焊接。
- 2. 检查巡视6号楼光伏逆变器支架焊接固定、逆变器安装固定。
- 3. 检查巡视6号楼电缆桥架安装固定。

明日工作计划

监理文件资料及整改情况

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复	是否整改	
/	/	/	/	/	

记录人:辛国顺

总监理工程师:

项目监理机构(章)