

监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 12 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 19-28℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查生产车间屋面支架安装。 2、检查发现 3 处塑翼螺母未卡到位, 现场要求整改。 3、提醒施工人员今日夜间和明日有雨, 下班前将电动工具等遮盖。 4、要求施工人员佩戴号口罩, 做好个人防护。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、生产车间屋面支架安装 现场施工人员 5 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王超