

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 24 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23-34℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                    |                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工人员进入厂区佩戴好口罩，做好个人防护。<br>2、检查基础防水涂料粉刷。<br>3、检查宿舍楼屋顶支架安装，发现 2 处螺丝未紧固到位，现场要求整改。<br>4、要求施工人员正确佩戴安全帽。<br>5、监理资料整理。 |                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                               | 施工内容及进度                     |
|                            | 浙江西子联合工程有限公司                                                                                                       | 宿舍楼屋顶支架安装<br><br>现场施工人员 5 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                    |                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                    | 南玉荣                         |
| 记录人: 南玉荣                   |                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王超     |