

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 1 日

天气：多云

星期：一

气温：25-35℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查吊车司机操作证及吊带，安全旁站组件吊装。 2、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、现场发现已安装的组件有个别压块缝隙较大，要求整改。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间南屋面组件吊装、安装 逆变器吊装 施工人数 6 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	