

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 30 日

天气：多云

星期：二

气温：17-28℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	1、检查吊车司机操作证，检查吊篮安全情况。 2、要求施工人员佩戴安全帽及安全带，安全旁站下墙交流电缆桥架安装。 3、检查到场电缆及并网柜合格证及出厂试验报告。 4、催促施工单位进场材料报审。 5、监理资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、生产车间及宿舍楼屋面下墙交流电缆桥架安装 2、并网柜到场就位 3、交流电缆敷设 施工人数 9 人，管理人员 1 人 吊车 2 台
其它事项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超