

## 监理日志（ ）

日期：2022年07月14日

星期：四

天气：晴

气温：23—33℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期1，2MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、举行线上监理工作会议。 2、巡检厂房加固未施工已电话咨询总包情况。 3、巡检发现厂房有部分导轨与夹具未紧固，总包安排施工人员让其自检进行紧固消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员：0人。 施工部位：无人施工。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	