

监理日志（ ）

日期：2022 年 07 月 17 日

星期： 日

天气： 多云

气温： 21—31℃

工程名称： 山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、屋面水平桥架焊接安装。 2、巡检发现屋面桥架导轨有存在导轨不整齐，找总包让其整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员：5 人 。 施工部位：屋面水平桥架安装。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	