

## 监理日志（ ）

日期：2022年07月19日

天气：多云

星期：二

气温：22—39℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、并网柜基础电缆沟正常施工。 2、检查发现屋面导轨与夹具间隔过大，找总包进行整改消缺。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员：5人。 施工部位：并网柜基础施工、屋面导轨整改消缺。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	