

## 监理日志（ ）

日期：2022年07月25日

天气：阴

星期：二

气温：22—32℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、电缆沟已全部施工完成。</p> <p>2、检查发现接地扁铁，桥架固定点个别处未刷防腐油漆。且接地扁铁搬运有拖拽现象，造成彩钢瓦面漆损坏现象，找总包让其进行整改消缺。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛电力安装工程有限公司	施工人员：7人。 施工部位：电缆桥架焊接，电缆沟施工。
其 他 事 项	<p>1、安全技术交底已落实到位。</p> <p>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理工作 人员	黎建光 严成鹏	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	