

监 理 日 志

工程名称：马鞍山海翼织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年6月7日星期二	气候	晴	气温	25℃-32℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1. 屋顶桥架安装 2. 逆变器支架安装 3. 屋顶检修通道安装				
检查发现的问题	巡视检查发现个别桥架螺丝未紧固，检修通道支架变形严重。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位更换检修通道支架，将未紧固螺丝重新检查并紧固。				
协调内容或其他					
记录人	张	总监签阅	夏新华		



扫描全能王 创建