

# 监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 5 日

天气：晴

星期：五

气温：24~35℃

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>当日工作情况：</div> <div>1、巡视检查大吴家村光伏区压桩、引孔质量安全。</div> <div>2、巡视检查场地平整质量安全。</div> <div>存在问题及处理情况：</div> <div>1、发现个别管桩垂直度不符合要求，已现场整改完成。</div> |                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                                                            | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                  |
|                            | 浙江<br>华东<br>工程<br>建设<br>管理<br>有限<br>公司                                                                                                      | <div>1、大吴家村光伏区打桩 50 根，累计打桩 1553 根。</div> <div>2、螺旋引孔 60 个, 潜钻孔 0 个。</div> <div>3、大吴家村场地平整。</div> |
| 施 工 人<br>员、机械<br>情况        | 施工人员20人，钻孔机1台，打桩机1台，随车吊1辆，挖掘机2台，拖拉机1辆。                                                                                                      |                                                                                                  |
| 其它事项                       |                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                             | 张献兵                                                                                              |
| 记录人：张献兵                    |                                                                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张献兵                                                                          |