

监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目（一期 80MW）

日期	2024 年 11 月 7 日 星期四	天气	晴	气温	6-18℃
监理单位动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：光伏区施工人员 2 人					
施工机械动态：挖掘机 0 台，铲车 0 台，吊车 0 台，引孔机 0 台，打桩机 0 台。					
施 工 情 况	1、FZ20 方阵 1、4#逆变器下低压电缆倾斜整改施工 2、FZ22 方阵 5#逆变器下低压电缆倾斜整改施工				
监 理 工 作 情 况	1、项目部整理资料 3、检查 FZ22 方阵低压电缆倾斜整改情况				
协 调 内 容 或 其 他					
记录人： 张献兵、唐树德、白帅			总监： 徐耀生		