

监 理 日 志

日期: 2022年 10月 15日

星期: 六

天气: 多云

气温: 11~24℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏工程验收。 光伏区敷设交流电缆,现场要求严禁在地面 拖拽,避免损伤电缆 屋顶棚 敷设敷设电缆要求与记载一致。 做好自身防护 电缆头要做保护	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 棚架 屋面电缆敷设 施工人数 17人 管理3人
其它事项		
本日现场监理人员 李永志		
记录人: 李永志 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英东		

