

监 理 日 志

日期: 2022年 9 月 14 日
 星期: 三
 天气: 晴
 气温: 20-29℃
 工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理单位工作情况		车棚光伏区例行巡检。 现场发现横梁开孔有偏差。施工人员进行 挖凿开孔、要求立即整改。早班开孔 施工员有不正确现象当即叫停。已整改	
施工情况	施工单位	施工进度	
	浙江西子联合工程有限公司	车棚(西侧)光伏安装 屋面光伏2 施工员 5人	
其它事项			
本日现场监理人员		李江总	
记录人: 李江总		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李江总	

