

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 18-28℃

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	屋面车棚光伏支架安装 屋顶车棚西侧立柱浇筑, 检查高空作业 单 C30 混凝土, 200 钢筋连接良好 屋面光伏检查, 桥架安装位置	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面桥架安装, 扁铁安装 车棚立柱浇筑 验收合格 11 人 管理 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李山志
记录人: 李山志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘量奇

