

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 29 日

天气：阴

星期：三

气温：26~32℃

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查支架安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查 13#、19#屋面直流桥架安装，符合设计及规范要求。 3、检查逆变器安装质量，符合设计及规范要求。 4、安全旁站配电室停电并柜工作情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、10#屋面支架安装 2、配电室停电并柜 3、13#、19#直流桥架安装。 4、逆变器累计安装 28 台
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员20人 高压施工人员8人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	