

# 监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 15 日

天气：晴

星期：五

气温：31~38℃

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 13#19#测试直流开路电压质量，符合设计及规范。 2、检查 1#直流桥架安装质量，符合设计及规范。 3、检查 8#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查配电房接地扁铁刷漆质量，符合设计及规范。 5、检查厂区破路修复的质量情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、配电房接地扁铁刷漆。 2、1#直流桥架安装。 3、厂区破路修复。 4、8#接地扁铁焊接。 5、13#19#测试直流开路电压。
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员30人 吊车一台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	