

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 16 日

天气：晴

星期：六

气温：25~34℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 13#19#组件接地线安装质量，符合设计及规范。 2、检查 19#组件 MC4 插头固定质量，符合设计及规范。 3、检查 2#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查 14#交流电缆接入，15#直流电缆绑扎，17#18#直流电缆搪锡质量，符合设计及规范。 5、检查厂区垃圾清理的质量情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、13#19#组件接地线安装。 2、19#组件 MC4 插头固定。 3、厂区垃圾清理。 4、2#接地扁铁焊接。 5、14#交流电缆接入，15#直流电缆绑扎，17#18#直流电缆搪锡
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施工人员37人 吊车一台
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ） ：王超