

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 20 日

天气：多云

星期：三

气温：28~34℃

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 6#12#直流电缆敷设质量，符合设计及规范。 2、检查 18#接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 3、检查 18#接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、安全旁站 10#直流桥架吊装。 5、检查 19#组件接地线安装质量，符合设计及规范	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、6#12#直流电缆敷设。 2、10#直流桥架吊装。 3、1#直流电缆穿管。 4、18#接地扁铁焊接。 5、19#组件接地线安装
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员 26 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜 旭	
记 录 人： 姜 旭	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）： 王 超	